



## **AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

*Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA*

*Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174*

*www.ospedali.pavia.it*

### **AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO OSPEDALE DI VOGHERA II LOTTO ID PROCEDURA 66067186**

#### **CHIARIMENTI**

- 1) Si richiedono cortesemente maggiori delucidazioni circa al chiarimento n. 2 del 9 Aprile u.s. pubblicato da codesta Stazione Appaltante. La risposta indica "Si ritengono vincolanti le indicazioni del progetto preliminare". La relazione illustrativa di progetto preliminare a pagina 9, con riferimento al tunnel di collegamento, recita infatti:

...già dimensionato per accogliere l'ampliamento, .....

....La parte strutturale sarà realizzata in C.A., i tamponamenti saranno in laterizio con interposizione di uno strato isolante, .....

Un'interpretazione stringente del chiarimento pubblicato potrebbe apparire in contrasto con quanto riportato al punto 13.1.2 Sub criterio b imponendo a tutti i concorrenti la realizzazione di strutture in C.A. e tamponamenti in laterizio.

Un'interpretazione alternativa, e meno stringente, classificherebbe come ammissibile alla gara qualsiasi soluzione consentisse il rispetto dei requisiti minimi prestazionali del progetto preliminare. Si richiede pertanto per quale interpretazione debbano propendere i concorrenti.

#### **Risposta**

**Si conferma la risposta al chiarimento n. 2 del 9 aprile u.s.**

**Peraltro non si rileva contrasto con quanto riportato al punto 13.1.2. subcriterio d e non come erroneamente indicato 13.1.2. subcriterio b**

- 2) Si richiede cortesemente una conferma della risposta al chiarimento n. 4 del 10 Aprile u.s. pubblicato da codesta Stazione Appaltante che risulta in contrasto con quanto riportato nella Relazione Illustrativa – calcolo sommario di spesa – punto 3 TUNNEL E FILTRI ove vengono indicati 2 ascensori per un importo totale di € 300.000.

#### **Risposta**

**Il progettista ha dichiarato che l'importo complessivo risulta congruo con le lavorazioni previste a carico dei 4 ascensori, pertanto si conferma la risposta al chiarimento n. 4 del 10 aprile u.s.**

**Si precisa che il calcolo sommario della spesa riporta erroneamente al punto 3 tunnel e filtri alla voce ascensori "U.M. cad" "quantità 2" "costo unitario € 150.000,00" anziché "U.M. a corpo" "importo: € 300.000".**

**Si informa che il calcolo sommario di spesa con le dovute correzioni verrà ripubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito informatico aziendale.**

- 2) Con la presente chiedo cosa si intende nella dichiarazione "mod VIII al punto 11.12 "informazioni riportate alla pagina 1 e 2"; Chiedo cortesemente, cosa intendete e cosa devo indicare

#### **Risposta**

**Il modello VIII è stato predisposto sulla base delle indicazioni riportate nel disciplinare di gara e nello specifico a pag 34, punto 11 e punto 12 vengono richieste informazioni che il modello VIII riporta già nelle pagine 1 e 2, pertanto non deve essere indicato null'altro.**

Voghera, 15 aprile 2015

F.to Il R.U.P.  
Arch. Luciano De Castro