



**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA
PER LE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASST DI PAVIA**

CHIARIMENTI 20 SETTEMBRE 2016

1) nell'articolo 2 (caratteristiche tecniche) del capitolato speciale, sono presenti le seguenti diciture:

- Circuito di autodiagnosi in grado di effettuare test sul circuito interno, sulla lampada e sugli accumulatori in modo autonomo;

- Come tipo: Beghelli Tcinque Led o similari

Si fa presente che il modello Tcinque della Beghelli non è munito di circuito di autodiagnosi.

Dobbiamo quindi attenerci alla quotazione di lampade similari al modello Tcinque Beghelli o dobbiamo quotare prodotti muniti di circuito di autodiagnosi?

Risposta

Si conferma che il circuito di autodiagnosi non è necessario. L'inserimento nel Capitolato Speciale è un refuso

2) a pag 21 del Disciplinare di Gara si fa presente che nel formulare l'offerta dobbiamo tener conto che sono a nostro carico anche installazione e collaudo. Volevamo aver conferma di questa indicazione. Inoltre, nel Capitolato Speciale pag 2 art.2 si richiede autonomia minima delle lampade pari ad 8 ore. Anche in questo caso vorremmo aver conferma di questo dato.

Risposta

Si conferma che non sono previsti lavori di installazione

Gli apparecchi illuminanti dovranno corrispondere ai requisiti di installazione riportati nel Capitolato Speciale.

Per oneri di collaudo devono intendersi quelli in ordine al corretto funzionamento delle lampade dopo l'avvenuta posa in opera.

Si conferma altresì l'autonomia delle lampade pari ad 8 ore.

Voghera, 20 settembre 2016

f.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luciano De Castro