



**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA
PER LE STRUTTURE DI PERTINENZA DELL'ASST DI PAVIA**

CHIARIMENTI 30 SETTEMBRE 2016

- 1) nell'art. 2 - Caratteristiche tecniche del capitolato speciale Vi è la seguente dicitura:
Batterie di accumulatori al Ni-Cd di capacita' adeguata alla potenza della lampada con la seguente autonomia min.: minimo 8 ore
Come tipo: Beghelli Ticinque led o similari
La ticinque della Beghelli ha una batteria al Piombo
Dobbiamo attenerci solo all'autonomia di 8 ore e non considerare il tipo di batteria?

Risposta

La dicitura "come tipo Beghelli, Ticinque Led o similari" ha il solo scopo di orientare gli operatori economici i quali produrranno la propria offerta in modo autonomo ovviamente tenendo conto dei requisiti minimi richiesti.

Voghera, 30 settembre 2016

f.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luciano De Castro