



U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

**RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE
BIOLOGICHE E TRATTI FOGNARI – PRESIDI ASST PAVIA**

Chiarimento 22 settembre 2016

Buongiorno gradiremmo avere i seguenti chiarimenti:

1) quantificazione intervento richiesto da una vs. struttura dove vengono pulite 3 fosse settiche + lavaggio idrodinamico di 3 condotti Ø da 150 ÷ 250 mmm + 1 operaio specializzato ore x..la fattura diventa:

euro 340.93 x 3 + euro 28 x ore lavoro presso struttura ..E' corretto il conteggio????

2) pulizia pozzo di decantazione(aventi dimensioni grosse) ed aspirazione reflui dove conferisce tutta la struttura ospedaliera -impiego di automezzo + 2 operatori/autisti quale importo bisognerebbe applicare.????

3) Gli interventi presso i vari presidi di ASST vengono programmati con cadenza periodica o si interviene solo a chiamata????

4) intervento solo lavaggio condotto lungo 200/300 metri Ø 300÷500 aspirazione reflui con automezzo +2 operatori/autista quale importo applicare??

Risposta

Si conferma l'applicazione dei prezzi così come meglio specificato nel documento "precisazioni " del 20 settembre 2016.

Gli interventi sono a chiamata

Voghera, 22 settembre 2016

f.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luciano De Castro