



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO OSPEDALE DI VOGHERA II LOTTO ID PROCEDURA 66067186

CHIARIMENTI

1. Nell'elaborato a base gara n.27 relativo all'impianto VRF dell'emodinamica sono presenti gli unifilari relativi a impianto VRF e un monosplit non riportati poi in pianta, per cosa era previsto che servissero? Forse per il tunnel e il relativo ampliamento?

Risposta

L'elaborato riporta 2 sistemi di condizionamento autonomi (dual e mono) che, sentito il progettista, saranno a servizio rispettivamente dei locali UPS e server. Per il tunnel di collegamento si rende necessario estendere l'impianto di riscaldamento esistente.

2. Nelle relazioni specialistiche degli impianti meccanici si fa riferimento, per gli impianti idrici, al collegamento degli stessi all'impianto esistente senza che venga riportato dove avviene la derivazione; inoltre non è riportato in nessun elaborato l'impianto di estinzione incendi, in particolare i nuovi naspi che sarà necessario installare non è chiaro dove verranno allacciati all'impianto esistente. Si richiede se è possibile pubblicare un elaborato dei sottoservizi riportante sia la rete idrica che l'anello antincendio esistenti o in ogni caso dare indicazione dei punti dove è previsto il collegamento alle reti esistenti.

Risposta

Come per analoghi quesiti si conferma, in assenza di documentazione tecnica dello stato di fatto, la disponibilità dell'A.O. ad effettuare sopralluogo congiunto al fine di consentire agli operatori economici di valutare autonomamente le soluzioni da adottare (rif.to Sig.ra Daniela tel. 0383/695321)

3. Dato che l'impianto di rivelazione incendi che dovrà essere realizzato nelle aree interessate costituirà un'espansione dell'impianto esistente richiediamo di conoscere le specifiche di tale impianto.

Risposta

Vedi risposta al punto 2

4. La relazione geologica fornita all'interno della relazione specialistica non dà indicazioni in merito alla categoria di terreno (A,B,C,D,). E' possibile avere tale informazione per una complessiva verifica strutturale dei tunnel?

Risposta

Non è possibile avere le informazioni richieste. Le informazioni disponibili sono quelle riportate nella relazione tecnica di progetto.

5. Il disciplinare in merito al criterio 4 "PROPOSTA INTEGRATIVA AL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA" non dà indicazioni in merito agli elaborati/relazioni da poter produrre per esplicitare le offerte progettuali.

Risposta

Si conferma che non vi sono indicazioni/vincoli in merito alla produzione della documentazione esplicativa relativamente alle proposte integrative al progetto posto a base di gara.

6. In merito alla firma dei documenti da parte dei progettisti e dell'impresa, data la presenza di alcune relazioni specialistiche con un notevole numero di pagine, è possibile firmare la prima e l'ultima pagina di tali documenti?

Risposta

Si conferma tale facoltà.

7. Essendo presente a base gara il cronoprogramma degli interventi e dovendo fornire una riduzione temporale sulla progettazione e sulle lavorazioni all'interno del Plico 2 e Plico 3, è possibile considerare tali dichiarazioni sostitutive del cronoprogramma dei lavori?

Risposta

Si è possibile.

8. Con riferimento alle sole voci di lavorazione e prezzi inserite all'interno del computo metrico e non presenti all'interno dei listini prezzi regionali è possibile eseguire l'analisi dei prezzi in seguito alla eventuale aggiudicazione?

Risposta

Le eventuali analisi devono già essere presenti a livello di progetto definitivo.

9. Al punto 12 d) del Disciplinare di gara viene richiesto di inserire lo schema di offerta economica con allegati il computo metrico estimativo e la lista delle categorie delle lavorazioni con i relativi valori ma non abbiamo trovato tra i documenti a base di gara la lista delle categorie delle lavorazioni.

Risposta

Sarà compito dei concorrenti individuare ed aggregare le categorie delle lavorazioni e produrle in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere le cui aliquote si riferiscono.

10. Facciamo seguito al documento caricato sulla piattaforma Sintel "chiarimenti 21 aprile 2015" e nel dettaglio al quesito n.1: esiste un prezzario di riferimento vincolante per la redazione del computo metrico estimativo. Chiediamo se fosse possibile l'utilizzo del Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni, edizione 2015, del Comune di Milano. Chiediamo gentilmente che venga fornita una lista dei possibili prezzari da utilizzare.

Risposta

Vedi chiarimenti del 21 aprile 2015 punto 1)

11. Nel disciplinare di gara, pagina 47, paragrafo 13.1.2 Sub criteri di aggiudicazione merito tecnico, per il sub-criterio 1a, 1b e 1c, ma anche per i successivi 2a e 2b, si reca esplicitamente: dovrà essere prodotta, in aggiunta al progetto definitivo, una relazione descrittiva delle proposte di cui sopra di max 4 fogli in formato A4 corredata da eventuali grafici descrittivi delle proposte, immagini etc. Chiediamo di chiarire se corredata da eventuali grafici descrittivi delle proposte, immagini etc. si possa intendere che questi eventuali grafici descrittivi delle proposte possono essere prodotti separatamente ai 4 fogli A4, oppure si intende che devono essere compresi in tali 4 fogli A4.

Risposta

La relazione descrittiva delle proposte dovrà essere di max 4 fogli in formato A4 e i grafici descrittivi delle proposte, immagini etc. si intendono aggiuntivi alla relazione.

12. Nella relazione illustrativa del progetto preliminare si parla di impianti elettrici, meccanici e gas medicinali. Nella relazione tecnica del progetto preliminare, però, si parla solo di impianti meccanici (climatizzazione e ricambio d'aria, idrico sanitario e rete di scarico acque reflue). Chiediamo un chiarimento in merito.

Risposta

Ovviamente dovranno essere presi in considerazione tutti gli impianti tecnologici necessari alla realizzazione delle opere oggetto dell'appalto

- 13 si chiede cortesemente se il plico 1 contenente l'offerta tecnica debba contenere una sola copia cartacea del progetto del bando di gara " Lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico del presidio ospedaliero di Voghera Il Lotto".

Risposta

Il plico 1 dovrà contenere la documentazione specificatamente indicata e dettagliata nel disciplinare di gara

- 14 Il Modello VIII, allegato alla documentazione di gara, prevede ai punti 13 e 14 la dichiarazione delle prestazioni da subappaltare, e riporta quanto segue:

13. che le lavorazioni appartenenti alle categorie e qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto sono le seguenti:

14. che le lavorazioni appartenenti alle categoria prevalente che, ai sensi dell'articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo sono:

Si chiede di confermare se è possibile subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG1 in quanto non è stato previsto alcun punto all'interno della dichiarazione.

Risposta

Si ritiene che il disciplinare di gara fornisca tutte le informazioni necessarie per una corretta compilazione del modello VIII

15. Si evidenzia che non troviamo corrispondenza su quanto richiesto in calce allo schema di offerta economica: "Totale offerta (1+2+3)...." e gli elementi numerati, solo 1 e 2, indicati di seguito:

1) Progettazione definitiva: €

Progettazione esecutiva: €

2) Esecuzione lavori €oltre ad € 123.075,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Si chiede pertanto di confermare se detto totale è composto dalla somma degli importi offerti relativi a: "Progettazione definitiva" + "Progettazione esecutiva" + "Esecuzione lavori" oltre ad € 123.075,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Risposta

Ovviamente il totale offerta è la somma degli importi relativi a: progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione lavori oltre agli oneri della sicurezza, ancorchè lo schema di offerta riporti:

1) Progettazione definitiva: €.....

Progettazione esecutiva: €

2) Esecuzione lavori: € oltre ad € 123.075,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Totale offerta (1+2+3): € -oneri di sicurezza esclusi- (diconsi

anziché

1)Progettazione definitiva: €.....

2)Progettazione esecutiva: €

3)Esecuzione lavori: € oltre ad € 123.075,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Totale offerta (1+2+3): € -oneri di sicurezza esclusi- (diconsi

Voghera, 24 aprile 2015

F.to Il R.U.P.
Arch. Luciano De Castro