



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO OSPEDALE DI VOGHERA II LOTTO ID PROCEDURA 66067186

CHIARIMENTI

1) si chiede cortesemente la messa a disposizione del progetto strutturale e della relazione di calcolo strutturale del tunnel esistente, del piano interrato zona tunnel e dei solai dell'edificio L in cui troverà sede il nuovo reparto Emodinamica;

Risposta

I disegni strutturali del tunnel di collegamento tra il fabbricato M ed il fabbricato L sono già stati pubblicati sulla piattaforma SINTEL

L'ulteriore documentazione richiesta, ad eccezione di quella riferita ai solai dell'edificio L, è disponibile e visionabile presso l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì previo appuntamento telefonico (0383/695321 Sig.ra Daniela)

2) si chiede cortesemente di esprimersi in merito alla praticabilità, per la sopraelevazione del tunnel, di una soluzione realizzata con elementi strutturali diversi dal calcestruzzo armato;

Risposta

Si ritengono vincolanti le indicazioni riportate nel progetto preliminare

3) si chiede la possibilità di effettuare un secondo sopralluogo presso i reparti oggetto dell'appalto;

Risposta

Si conferma tale possibilità previo appuntamento telefonico al numero 0383/695321 Sig.ra Daniela

4) si chiede di conoscere la disponibilità di potenza elettrica per le modifiche inerenti al progetto, in particolare se esiste una linea elettrica già predisposta per alimentazione dei nuovi quadri o se è da realizzare; si prega di fornire lo schema unifilare di cabina e/o del quadro di zona da cui derivarsi e di qualunque altra indicazione utile in merito;

Risposta

Non esiste una linea elettrica già predisposta per l'alimentazione dei nuovi quadri. Per quanto concerne la disponibilità di potenza elettrica sarà cura del concorrente verificare direttamente in loco.

Si ritiene di non fornire lo schema unifilare di cabina fermo restando la disponibilità del personale dell'A.O. a fornire durante il sopralluogo le informazioni necessarie

La responsabilità della decisione sulla realizzazione dei nuovi impianti rimane comunque in capo ai soggetti partecipanti.

5) si chiede di chiarire se le UTA indicate in progetto sono esistenti o oggetto di nuova installazione.

Risposta

Le U.T.A sono oggetto di nuova installazione

6) si richiede se la cauzione provvisoria, in alternativa alla presentazione su piattaforma, possa essere fatta pervenire in modalità cartacea, entro gli stessi termini previsti per la presentazione dell'offerta.

Risposta

No

Voghera, 9 aprile 2015

F.to Il R.U.P.
Arch. Luciano De Castro